


CSI SpA
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com

**CSI**[®]
CERT

Registrazione numero

0497/CPD/4493/12

CERTIFICATO CE di CONFORMITA'

In conformità alla Direttiva 89/106/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 21 Dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti da Costruzione o CPD), modificata dalla Direttiva 93/68/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 22 Luglio 1993, si certifica che il prodotto da costruzione

Rivestimento Murale Vinilico ZAMBAITI con Supporto Carta

Parametri del prodotto e classi, metodi per la marcatura CE, descrizione del prodotto, campo di diretta applicazione, particolari condizioni applicabili all'uso del prodotto in accordo alla specifica tecnica, sono riportate in Allegato A di questo certificato.

Immeso sul mercato da

ZAMBAITI PARATI S.p.A.**Via S. Pertini, 2 - 24021 ALBINO (BG) - ITALY**

e prodotto nello stabilimento

ZAMBAITI PARATI S.p.A.**Via S. Pertini, 2 - 24021 ALBINO (BG) - ITALY**

È sottoposto dal fabbricante al controllo di produzione in fabbrica ed alle ulteriori prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità ad un prescritto programma di prove, che gli Organismi Notificati **CSI SPA** hanno eseguito le prove iniziali di tipo per la valutazione delle pertinenti caratteristiche del prodotto e che l'Organismo Notificato **CSI SPA** ha effettuato l'ispezione iniziale in fabbrica e del controllo della produzione in fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo della produzione in fabbrica. Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti l'attestazione di conformità e le prestazioni definite nell'Allegato ZA della norma **EN 15102:2007** sono stati applicati e che il prodotto sopra indicato ottempera a tutti i requisiti prescritti.

Il presente certificato è stato emesso per la prima volta in data **29/02/2012** ed ha validità sino a che le condizioni definite nella specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative.

Bollate, 29/02/2012
Rev. 0

**CSI**
CERTIFICAZIONE E TESTINGIng. R. Gatti
Direttore Generale/General Manager

Registrazione numero

0497/CPD/4493/12

CERTIFICATO CE di CONFORMITA'- Allegato A

Rivestimento Murale Vinilico ZAMBAITI con Supporto Carta

Descrizione: Rivestimento murali in rotoli

Peso per unità di superficie: da 280 g/m² a 500 g/m²

Spessore: da 0,3 mm a 5,6 mm

4.1 Reazione al fuoco: B-s2, d0

Allestimento del campione: incollato a supporto incombustibile

4.2 Rilascio di formaldeide: passa

4.3 Rilascio di altre sostanze pericolose:

4.3.1 Metalli pesanti ed elementi specifici:

- Antimonio	< 5 mg/kg
- Arsenico	< 5 mg/kg
- Bario	< 5 mg/kg
- Cadmio	< 5 mg/kg
- Cromo	< 5 mg/kg
- Piombo	< 5 mg/kg
- Mercurio	< 5 mg/kg
- Selenio	< 5 mg/kg

4.3.2 Rilascio di Cloruro di Vinile Monomero (VCM): passa

I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei seguenti Rapporti di Prova e di Classificazione:

0014\DC\REA\11_1 del 19/01/2011

0014\DC\REA\11_2 del 19/01/2011

0014\DC\REA\11_3 del 19/01/2011

0014\DC\REA\11_4 del 19/01/2011

0014\DC\REA\11_9 del 18/01/2011

0575\FPM\FDC\10 del 11/06/2010

Bollate, 29/02/2012
Rev. 0