


CSI SpA  
20021 Bollate - MI - I  
Viale Lombardia 20  
Tel. +39 02 383301  
Fax +39 02 3503940  
www.csi-spa.com



**CSI**<sup>®</sup>  
**CERT**



Registrazione numero

0497/CPD/4494/12

## ***CERTIFICATO CE di CONFORMITA'***

In conformità alla Direttiva 89/106/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 21 Dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti da Costruzione o CPD), modificata dalla Direttiva 93/68/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 22 Luglio 1993, si certifica che il prodotto da costruzione

### ***Rivestimento Murale Vinilico ZAMBAITI con Supporto TNT***

Parametri del prodotto e classi, metodi per la marcatura CE, descrizione del prodotto, campo di diretta applicazione, particolari condizioni applicabili all'uso del prodotto in accordo alla specifica tecnica, sono riportate in Allegato A di questo certificato.

Imnesso sul mercato da

**ZAMBAITI PARATI S.p.A.**

**Via S. Pertini, 2 - 24021 ALBINO (BG) - ITALY**

e prodotto nello stabilimento

**ZAMBAITI PARATI S.p.A.**

**Via S. Pertini, 2 - 24021 ALBINO (BG) - ITALY**

È sottoposto dal fabbricante al controllo di produzione in fabbrica ed alle ulteriori prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità ad un prescritto programma di prove, che gli Organismi Notificati **CSI SPA** hanno eseguito le prove iniziali di tipo per la valutazione delle pertinenti caratteristiche del prodotto e che l'Organismo Notificato **CSI SPA** ha effettuato l'ispezione iniziale in fabbrica e del controllo della produzione in fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo della produzione in fabbrica. Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti l'attestazione di conformità e le prestazioni definite nell'Allegato ZA della norma **EN 15102:2007** sono stati applicati e che il prodotto sopra indicato ottempera a tutti i requisiti prescritti.

Il presente certificato è stato emesso per la prima volta in data **29/02/2012** ed ha validità sino a che le condizioni definite nella specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative.

Bollate, 29/02/2012  
Rev. 0


**CSI**  
 CERT

 CSI SpA  
 20021 Bollate - MI - I  
 Viale Lombardia 20  
 Tel. +39 02 383301  
 Fax +39 02 3503940  
 www.csi-spa.com

**Registrazione numero**

0497/CPD/4494/12

## CERTIFICATO CE di CONFORMITA'- Allegato A

### Rivestimento Murale Vinilico ZAMBAITI con Supporto TNT

<b>Descrizione:</b>	Rivestimento murali in rotoli
<b>Peso per unità di superficie:</b>	da 330 g/m <sup>2</sup> a 410 g/m <sup>2</sup>
<b>Spessore:</b>	da 0,3 mm a 0,45 mm
<b>4.1 Reazione al fuoco:</b>	<b>B-s2, d0</b>
<b>Allestimento del campione:</b>	incollato a supporto incombustibile
<b>4.2 Rilascio di formaldeide:</b>	passa
<b>4.3 Rilascio di altre sostanze pericolose:</b>	
<b>4.3.1 Metalli pesanti ed elementi specifici:</b>	
- Antimonio	< 5 mg/kg
- Arsenico	< 5 mg/kg
- Bario	< 5 mg/kg
- Cadmio	< 5 mg/kg
- Cromo	< 5 mg/kg
- Piombo	< 5 mg/kg
- Mercurio	< 5 mg/kg
- Selenio	< 5 mg/kg
<b>4.3.2 Rilascio di Cloruro di Vinile Monomero (VCM):</b>	passa

I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei seguenti Rapporti di Prova e di Classificazione:

0014\DC\REA\11\_5 del 19/01/2011  
 0014\DC\REA\11\_6 del 19/01/2011  
 0014\DC\REA\11\_7 del 19/01/2011  
 0014\DC\REA\11\_8 del 19/01/2011  
 0014\DC\REA\11\_10 del 18/01/2011  
 0575\FPM\FDC\10 del 11/06/2010

Bollate, 29/02/2012  
 Rev. 0


**CSI**  
 CERTIFICAZIONE E TESTING

 Ing. R. Gatti  
 Direttore Generale/General Manager